

Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 5 & 7

	MWh	Enegeträgermix	Erneuerbarer Anteil RER
Wärmenetzeinspeisung gesamt	140.364		
aus Kraft-Wärme-Kopplung:	1.593	1%	
hiervon aus fossilen Brennstoffen	1.593	1%	
hiervon aus Erdgas	1.593	1%	
hiervon aus Kohle			
hiervon aus Heizöl			
hiervon aus fester/flüssiger Biomasse			100%
hiervon aus Biogas/Biomethan			100%
hiervon aus Abfall			50%
hiervon aus Altholz			90%
aus sonstigen Wärmezeugern:			
aus Biomassekesseln			100%
aus Abfall			50%
aus Elektrokesseln			56%
aus Abwärme (Direktnutzung)			
aus Abwärme mit Wärmepumpe:			
hiervon aus Abwärme			
hiervon aus Antriebsstrom			56%
aus Umweltwärme/Geothermie mit Wärmepumpe:	131.393	94%	
hiervon aus Umweltwärme/Geothermie	127.644	91%	100%
hiervon aus Antriebsgas	3.749	3%	
Solarstrahlung			100%
Tiefengeothermie			100%
aus Erdgaskesseln	7.378	5%	
aus Heizölkesseln			
insgesamt aus erneuerbaren Energien			91%

Die Anforderungen an das Wärmenetz gemäß § 71b Abs. 2 GEG werden erfüllt? **JA**

Kriterien für "Effiziente Fernwärme" nach EU-Effizienz-Richtlinie ist erfüllt? **JA**

Name des Wärmenetzbetreibers

AFK Geothermie GmbH, Am Claim 2, 85609 Aschheim

Name des Wärmenetzes

Wärmeversorgungsnetz "Aschheim"

Zeitraum der Datenbasis

Plandaten 2032

Diese Bescheinigung ist gültig bis

05.02.2033

13.3.2026



Datum

Unterschrift Wärmenetzbetreiber

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme wurde von BISR Beratende Ingenieure Michael Schwarz und Martin Reuter GbR durchgeführt.

AGFW-Gutachternr. FW609-179

Dipl.-Kfm. (Univ), Dipl.-Ing.(FH)

Michael Schwarz

13.03.2026



Datum

Unterschrift Gutachter

B I S R
Beratende Ingenieure
Michael Schwarz &
Martin Reuter GbR